

# Tip!

## Rensning af snavssamler/snavsfilter

Føler du, at du har for lidt varme eller varmt vand og fornemmer du samtidig, at det bliver gradvist værre, så kan det skyldes, at snavssamleren på dit anlæg er tilstoppet af snavs og urenheder fra fjernvarmevandet.


Det svækker vandgennemstrømningen og kan udmønte sig i, at vandgennemstrømningen til opvarmning af dit varme vand bliver svækket så meget, at brugsvandet i gennemstrømsbeholderen ikke kan nå at blive varmet op i samme takt, som du bruger det.

Her vil det ofte hjælpe at rense snavssamleren/filteret.

Sådan gør du:

1. Luk for hovedstophanerne
2. Find ud af, hvor snavssamleren sidder. Den vil som regel sidde i fremløbet enten lige før eller lige efter flowmåleren – se *illustrationen nedenfor*
3. I nogle tilfælde kan der også være placeret en snavssamler i returløbet – se *illustrationen nedenfor*
4. Skru proppen ud med en fastnøgle eller svensknøgle – *den kan sidde rimelig godt fast*
5. Tag filteret ud og rens det grundigt
6. Sæt filteret i igen, og skru proppen på – *husk pakningen!*
7. Luk langsomt op for hovedhanerne igen.

*Principskitse*



*Typisk udseende af snavssamler*



Føler du ikke, at det hjælper eller er du usikker på, hvordan du gør, så kontakt varmemester Svend Drejer Jensen på varmeværkets tlf. 86 64 25 79.

Han vil altid være behjælpelig med gode råd og vejledning og om nødvendig, så kommer han også ud og foretager selve rensningen.

Løgstrup, den 20. februar 2015

Bestyrelsen